


NOTA

QUANDO A DISTÂNCIA ENTRE O MARCO DE VENTOSA E A CONDUTA DA REDE GERAL NÃO PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE JOELHOS A 45°, PODERÃO UTILIZAR-SE JOELHOS A 90°, COM UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 3%, NO TROÇO ENTRE OS JOELHOS

	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		Desenho N.º	AA
	Ventosa		Proj.	
			Exec.	
			Escala:	

DST 007.00