


NOTA:

QUANDO A DISTÂNCIA ENTRE A BOCA DE INCÊNDIO E A CONDUITA DA REDE GERAL NÃO PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE JOELHOS A 45° PODERÁ UTILIZAR-SE JOELHOS A 90° COM UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 3 % NO TROÇO ENTRE OS JOELHOS

	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		Identificação
	Boca-de-Incêndio e Marco de Água		Dist 009.00
	Dist.	AA.	
	Proj.		
	Exec.		
	Rev.		
	Ass.		
	Out.		