



Parecer AS - Incumprimentos do PCQA

dq@ersar.pt <dq@ersar.pt>
Para: controlo.qualidade@adin.pt

5 de janeiro de 2024 às 11:44

Parecer AS - Incumprimentos do PCQA:

AS: Delegado de Saúde Coordenador da ULS Nordeste
Entidade Gestora: Águas do Interior - Norte, E.I.M., S.A.
ZA: TMC_Qta das Peladinhas
Data amostragem: 2023-12-14
PA: casa 21
Parâmetro: Alfa total
Resultado do Ensaio (Bq/L): = 0.14

Parecer: A exposição á radiação em doses moderadas tem elevado risco para a saúde. Quando atividade alfa é superior 0,10Bq/L devem ser verificados alguns radionuclídeos específicos de acordo com o Decreto- Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto. Proceder a um tratamento para redução do nível de radionuclídeos na água destinada a consumo humano efetuando controlos de forma a assegurar a eficácia desse tratamento.

Risco Significativo: Sim
Restrição: Não
Interrupção: Não
Alerta aos consumidores: Sim
Medida(s) corretiva(s) a implementar: