



Parecer AS - Incumprimentos do PCQA

dq@ersar.pt <dq@ersar.pt>
Para: controlo.qualidade@adin.pt

11 de janeiro de 2024 às 11:19

Parecer AS - Incumprimentos do PCQA:

AS: Delegado de Saúde Coordenador da ULS Nordeste
Entidade Gestora: Águas do Interior - Norte, E.I.M., S.A.
ZA: TMC_Palameiro
Data amostragem: 2023-12-07
PA: Serralharia Esteves
Parâmetro: Ferro
Resultado do Ensaio (ug/L): = 260

Parecer: O teor de Ferro depende da origem da água e, no caso de águas subterrâneas, da natureza geológica dos terrenos. Pode, ainda, dever-se à ação corrosiva de algumas águas sobre os materiais de construção usados nos sistemas de abastecimento e distribuição. Origina alterações organolépticas. Uma ingestão elevada de ferro pode provocar danos celulares. Em termos de saúde pública não é um parâmetro relevante.

Risco Significativo: Não
Restrição: Não
Interrupção: Não
Alerta aos consumidores: Sim
Medida(s) corretiva(s) a implementar:

Para acompanhar a situação de incumprimento deve aceder aqui (Se estiver a aceder de fora da ERSAR clique aqui)