

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, a Águas do Interior Norte E.I.M, S.A. divulga os resultados obtidos nas análises efetuadas na torneira do consumidor, para demonstração de conformidade com as normas de qualidade.

Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) para 2023.

Zona de abastecimento	Parâmetro	Valor paramétrico (VP)	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
MUR_Vargès	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	2	2	100	0	100	0	0
MUR_Vargès	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	2	2	100	1	50	0	3
MUR_Vargès	Desinfetante residual	-	mg/L	2	2	100	-	-	0,4	0,5
MUR_Vargès	Clortolurão	0,1	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
MUR_Vargès	Isoproturão	0,1	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
MUR_Vargès	MCPA	0,1	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
MUR_Vargès	Informação complementar incumprimentos aos VP	Incumprimento de bactérias coliformes: a averiguação das causas aponta para um curto período com desinfeção insuficiente. Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento. O Parâmetro Escherichia Coli esteve sempre conforme. A Autoridade de Saúde não determinou existir risco significativo para a saúde humana, nem restrições ao abastecimento.								