

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, a Águas do Interior Norte E.I.M, S.A. divulga os resultados obtidos nas análises efetuadas na torneira do consumidor, para demonstração de conformidade com as normas de qualidade.

Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) para 2023.

Zona de abastecimento	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
SMP_Barreiro	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	2	2	100	0	100	0	0
SMP_Barreiro	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	2	2	100	0	100	0	0
SMP_Barreiro	Desinfetante residual	-	mg/L	2	2	100	-	-	0,5	0,6
SMP_Barreiro	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
SMP_Barreiro	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
SMP_Barreiro	pH	de 6,5 até 9,5	Unidades de pH	1	1	100	0	100	6,9	6,9
SMP_Barreiro	Condutividade	2500	uS/cm	1	1	100	0	100	94,9	94,9
SMP_Barreiro	Cor	20	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 3	< 3
SMP_Barreiro	Turvação	4	UNT	1	1	100	0	100	< 1	< 1
SMP_Barreiro	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
SMP_Barreiro	Número de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	0	0
SMP_Barreiro	Número de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	0	0
SMP_Barreiro	Dimetenamida-P	0,1	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,01	< 0,01